

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. DANE OGÓLNE
2. PRZEWIDYWANY ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
3. PRZEWIDZIANE LICZBA ZATRUDNIONEGO PERSONELU, CZAS PRACY, POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE PRACOWNIKÓW
4. OPIS TECHNOLOGII
5. WYTYCZNE BRANŻOWE
6. CZĘŚĆ MEDYCZNA
7. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA: (rysunki w skali 1:50)

1. RZUT PARTERU
2. RZUT I PIĘTRA
3. RZUT II PIĘTRA
4. RZUT III PIĘTRA
5. RZUT IV PIĘTRA

1. DANE OGÓLNE

1.1. Dane Inwestora

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa

1.2. Dane obiektu

Istniejący budynek:

ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 WARSZAWA
NR EW. DZIAŁKI 5/1 OBRĘB 50511 DZ. ŚRÓDMIEŚCIE

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku po dawnym, zlikwidowanym Szpitalu Dziecięcym na potrzeby czasowej zmiany lokalizacji SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie na czas remontu obiektu przy ul. Józefa Sierakowskiego.

Celem opracowania jest weryfikacja układu funkcjonalno - przestrzennego obiektu oraz określenie standardów i wytycznych tak, aby zapewnić właściwe warunki higieniczne, zdrowotne, warunki bezpieczeństwa personelu, pacjentów, użytkowników oraz jak najlepszą opiekę nad chorym podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

1.3. Materiały wyjściowe

- uzgodnienia z Inwestorem;
- podkład architektoniczny;
- obowiązujące akty prawne:
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 29 poz. 739),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1975).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ,poz.1650 z późn. zm.),
 - PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania,
 - PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy,
 - PN PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
 - PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,
 - Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz dokumentacja techniczna urządzeń medycznych.

2. PRZEWIDYWANY ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szpital aktualnie prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą. W SPKSO w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej. Wśród zabiegów wymienić można: operacje usunięcia zaćmy, przeszczepienia rogówki, operacje przeciwjaskrowe, operacje w obrębie tylnego odcinka gałki ocznej (operacje witreoretinalne i zewnątrzgałkowe) oraz wybrane rodzaje operacji plastycznych. W szpitalu wykonywane są zabiegi przeszczepów warstwowych tylnych DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), będące modyfikacją zabiegu DSEK.

W związku z remontem oraz koniecznością opuszczenia dotychczas zajmowanego budynku na czas prowadzenia robót budowlanych planuje się przenieść SPKSO z całym zakresem dotychczas udzielanych świadczeń zdrowotnych do nowej czasowej lokalizacji.

3. PRZEWIDZIANE LICZBA ZATRUDNIONEGO PERSONELU, CZAS PRACY, POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE PRACOWNIKÓW

LICZBA ZATRUDNINYCH OSÓB:

Szacunkowa całkowita liczba zatrudnionego personelu na wszystkich zmianach:

- personel medyczny - około 160 osób 2/3 kobiet i 1/3 mężczyzn
- personel administracyjny - około 60 osób

POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE PRACOWNIKÓW:

Dla pracowników medycznych mających obowiązek stosowanie odzieży roboczej zaprojektowano szatnie podstawowe w poziomie pierwszego piętra, odrębne dla kobiet i mężczyzn oraz mogące pomieścić 107 szafek w szatni damskiej, i 55 szafek w szatni męskiej. Pracownicy administracyjni nie mający obowiązku stosowania odzieży roboczej będą przechowywali swoje prywatne ubrania wierzchnie w wydzielonych szafach przy pomieszczeniach pracy lub w ogólnodostępnej szatni wieszakowej. :

WC OGÓLNODOSTĘPNE:

Dla pracowników szpitala przewidziano WC ogólnodostępne w liczbie:

PARTER

- 1 x WC KOEDUKACYJNE

I PIĘTRO

- 1 x WC KOBIET
- 1 z WC MĘŻCZYŹN

II PIĘTRO

- 1 x WC KOEDUKACYJNE

III PIĘTRO

- 2 x WC KOEDUKACYJNE

VI PIĘTRO

- 1 x WC KOBIET
- 1 z WC MĘŻCZYŹN

CZAS PRACY:

24 h na dobę, praca zmianowa

WARUNKI PRACY:

W projektowanym obiekcie przewidziano występowanie pomieszczeń pracy w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia spowodowane stosowaniem gazów anestetycznych. tj:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. SALA OPERACYJNA I | pom. nr 3.08 |
| 2. SALA OPERACYJNA II | pom. nr 3.11 |
| 3. SALA OPERACYJNA III | pom. nr 3.58 |

POMIESZCZENIA PRACY CZASOWEJ DO 4 H:

W wskazanych pomieszczeniach z uwagi na brak bezpośredniego dostępu światła dziennego praca personelu będzie wykonywana czasowo i nie przekroczy 4 h na dobę dla poszczególnego pracownika. tj:

- | | |
|---|--------------|
| 1. RECEPCJA | pom. nr 0.55 |
| 2. PUNKT PIELĘGNIARSKI | pom. nr 2.27 |
| 3. ZMYWALNIA | pom. nr 2.30 |
| 4. STERYLIZATORNIA CZEŚĆ CZYSTA | pom. nr 2.49 |
| 5. STERYLIZATORNIA WYDAWANIE MATERIAŁÓW | pom. nr 2.50 |
| 6. PUNKT PIELĘGNIARSKI | pom. nr 3.36 |

POMIESZCZENIA SOCJALNE PRACOWNIKÓW:

Przewidziano pokoje śniadań przeznaczone do spożywania posiłków przez pracowników. tj:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. POKÓJ SOCJALNY | pom. nr 1.25 |
| 2. POKÓJ SOCJALNY | pom. nr 4.08 |

4. OPIS TECHNOLOGII

SPKSO - stacjonarny zakład opieki zdrowotnej zostanie przeniesiony i zlokalizowany czasowo w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie w budynku po zlikwidowanym Szpitalu Dziecięcym. Wykorzystanie infrastruktury po poprzednim, zlikwidowanym szpitalu pozwoli na zminimalizowanie kosztów dostosowania, które będzie miało charakter czasowy.

Obiekt posiada 1 kondygnację podziemną oraz 5 kondygnacji nadziemnych. Wszystkie kondygnacje są połączone, spięte komunikacją pionową, która obejmuje dwie skrajnie położone klatki schodowe oraz zespół 3 wind osobowych. Transport pacjentów w pozycji leżącej będzie odbywał się przy pomocy wózków transportowych dostosowanych gabarytami do istniejących wind.

Projekt technologii medycznej przewiduje rozmieszczenie funkcji na poszczególnych kondygnacjach tj:

PIWNICA

W piwnicy (poza zakresem niniejszego opracowania) pozostaną pomieszczenia magazynowe oraz techniczne.

PARTER

Parter jest pierwszą nadziemną kondygnacją budynku z centralnym holem do którego prowadzą: wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszone wejście usytuowane od strony wewnętrznego dziedzińca wraz z podjazdem dla środków transportu sanitarnego.

W obszarze parteru zaprojektowano: główny hol wejściowy wraz z, rejestracją i działem dokumentacji medycznej, szatnię wieszakowa pacjentów i personelu, pomieszczenia higienicznosanitarne pacjentów i personelu, dział izby przyjęć wraz z pomieszczeniami magazynowymi, dział farmacji, dział ambulatorium i dział zaplecza gospodarczego.

Dział izby przyjęć tworzy zespół 4 gabinetów (3 x gabinet lekarski, 1 x gabinet zabiegowy), rejestracja, węzeł sanitarny pacjentów wyposażony zgodnie z wymogami w urządzenie wózka-wanny, pomieszczenie porządkowe, magazyny czyste, magazyn bielizny brudnej, przebieralnia i czasowy depozyt ubrań.

Dział farmacji

Zaprojektowano dział farmacji na potrzeby dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych na terenie szpitala. W skład działu farmacji wejdą pomieszczenia związane z przyjęciem, magazynowaniem i ekspedycją produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dział ambulatorium

Dział ambulatoryjny składa się z: poczekalni, szatni pacjentów, gabinetu diagnostycznego oraz sali zabiegowej. Sala zabiegowa przeznaczona będzie do wykonywania zabiegów w trybie ambulatoryjnym. W przypadku konieczności pozostania pacjenta dłuższy czas na terenie szpitala będzie on wypoczywał w oddziale jednodniowym zlokalizowanym w obszarze III piętra. Salę zabiegową przystosowano do wykonywania zabiegów chirurgicznych w warunkach o podwyższonej czystości powietrza oraz w standardach znieczulenia miejscowego. Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku będą przekazywane do pomieszczeń lokalnej sterylizatorni zlokalizowanej na II piętrze i tam poddawane procesom mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Dział zaplecza gospodarczego

W poziomie parteru przewidziano pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odpadów medycznych oraz pomieszczenie promorte (krótkotrwałego przechowywania zwłok do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy na wypadek śmierci pacjenta).

I PIĘTRO

Obszar I piętra został przeznaczony pod funkcję działu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz działu socjalno-gospodarczego.

Dział ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tworzy zespół 16 gabinetów, które będą wykorzystywane w zakresie konsultacyjno-diagnostycznym. Oprócz gabinetów przewidziano na potrzeby pacjentów pomieszczenie poczekalni w przestrzeni której zorganizowano miejsca siedzące dla osób oczekujących oraz dwa pomieszczenia higienicznosanitarne tj: WC mężczyzn oraz WC kobiet i osób niepełnosprawnych.

Dział socjalno-gospodarczy w ramach pomieszczeń działu wyodrębniono zespół szatni podstawowych odrębnych dla kobiet i mężczyzn dla około 160 osób zatrudnionych, pomieszczenie socjalne, magazyny bielizny czystej i brudnej, pomieszczenia biurowe: (koordynatora, statystyki medycznej, epidemiologii, kancelarii i kierownika polikliniki).

II PIĘTRO

II piętro zostanie przeznaczone w większej części na potrzeby oddziału łóżkowego oraz pomieszczenia działu lokalnej sterylizatorni.

Oddział łóżkowy (okulistyczny)

Oddział łóżkowy zlokalizowany na II piętrze tworzy zespół 36 łóżek pobytowych. Węzły higienicznosanitarne przyjęto dla większej ilości sal jako ogólnodostępne, oraz dla dwóch sal wykorzystano istniejące, dostępne bezpośrednio z pokoi łóżkowych. Sale bez dostępu węzłów higienicznosanitarnych będą posiadały umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W skład powierzchni podstawowej oddziału wejdą pomieszczenia:

- 1 x sala 1 łóżkowa (intensywnej opieki)
- 2 x sala 2 łóżkowa z węzłem higienicznosanitarnym
- 2 x sala 2 łóżkowa
- 3 x sala 3 łóżkowa
- 2 x sala 4 łóżkowa
- 2 x sala 5 łóżkowa
- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczo pielęgniarskim
- gabinet diagnostyczno zabiegowy
- 2 x pokój badań ciemny
- brudownik (dla brudownika przyjęto system kaczek i basenów jednorazowego użytku niszczonech w urządzeniu typu macerator)
- ogólnodostępne węzły higienicznosanitarne pacjentów w skład których wejdą: łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz dwie odrębne łazienki dla kobiet i mężczyzn.

W skład powierzchni pomocniczej oddziału wejdą pomieszczenia:

- pomieszczenie porządkowe
- pokój pielęgniarki oddziałowej
- 2 pokój lekarzy
- WC personelu
- pomieszczenia kuchenki cateringowej

Przyjęto system dystrybucji posiłków dostarczanych przez zewnętrzną firmę cateringową. W przestrzeni oddziału utworzono pomieszczenie rozdzielni posiłków cateringowych służące do rozdzielania, gotowych posiłków oraz przygotowania napojów typu: (kawa, herbata). Zaprojektowano pomieszczenie zmywalni naczyń wielorazowego użytku z wydzielonym miejscem mycia wózków transportowych, połączone przelotową szafą z pomieszczeniem rozdzielni oraz pomieszczenie dla firmy cateringowej przeznaczone do rozpakowywania termoportów z opakowań transportowych.

Dział Lokalnej Sterylizatorni

W bliskim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego (bezpośrednio pod stroną brudną bloku operacyjnego) została zaprojektowana Lokalna Sterylizatornia zaopatrująca blok w materiały sterylne.

Wyroby medyczne użyte, brudne (skażone), będą transportowane z Bloku Operacyjnego do Lokalnej Sterylizatorni wózkami w zamykanych pojemnikach transportowych. Sprzęt wielokrotnego użytku w zależności od zaleceń producenta będzie myty i dezynfekowany ręcznie w zlewie, myjni ultradźwiękowej i/lub myty i dezynfekowany w dwóch przelotowych myjniach-dezynfektorach. Wyroby myte ręcznie będą przekazywane do strefy czystej przez okno podawcze, zlokalizowane w ścianie pomiędzy strefą brudną a czystą. Następnie będą suszone w suszarce umieszczonej w strefie czystej.

W strefie czystej będą znajdowały się stanowiska do przeglądania, konserwacji, kompletowania i pakowania wyrobów przeznaczonych do sterylizacji. Materiał do sterylizacji będzie pakowany w torebki, rękawy papierowo – foliowe, które będą zgrzewane. W projektowanej Lokalnej Sterylizatorni nie przewiduje się sterylizacji bielizny oraz innych materiałów powodujących pylenie.

Wyroby medyczne będą sterylizowane w dwóch przelotowych sterylizatorach parowych o pojemności odpowiednio 6 i 4 jednostek wsadu, wyposażonych we własne wytwornice pary. Wyroby wymagające sterylizacji niskotemperaturowej będą sterylizowane w przelotowym sterylizatorze na nadtlenek wodoru.

Wyroby sterylne będą transportowane w czystych, zdezynfekowanych, szczelnych zamykanych wózkach i/lub pojemnikach transportowych.

W Lokalnej Sterylizatorni będzie zapewniony ruch postępowy obróbki wyrobów od strefy brudnej do sterylnej.

Wózki, pojemniki transportowe będą myte i dezynfekowane ręcznie w wydzielonym pomieszczeniu mycia wózków.

Wszystkie systemy technologiczne w Lokalnej Sterylizatorni (sterylizatory, myjnie-dezynfekторы, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) będą kompatybilne i zgodne z jednostką wsadu opisaną w PN-EN285, w celu pełnego wykorzystania wydajności urządzeń i obniżenia zużycia mediów i środków chemicznych.

Woda zmiękczona i oczyszczona (demineralizowana) dla potrzeb Lokalnej Sterylizatorni będzie wytwarzana w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Pracownicy będą wchodzić do Lokalnej Sterylizatorni poprzez szatnię podstawową, służę umywalkowo-fartuchową pomiędzy stroną czystą i sterylną i dalej do strony brudnej przez służę umywalkowo-fartuchową pomiędzy stroną czystą i brudną.

Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia pomocnicze takie jak: pomieszczenie porządkowe przeznaczone do utrzymania czystości dostępne ze służby umywalkowo-fartuchowej.

III PIĘTRO

III piętro zostanie przeznaczone na potrzeby lokalizacji Bloku Operacyjnego oraz działu pacjentów obsługiwanych w trybie chirurgii jednego dnia.

Blok Operacyjny

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w Bloku Operacyjnym zostały zorganizowane w taki sposób, aby zastosować maksymalnie: ruch pacjentów, personelu, obieg stosowanych materiałów jako jednokierunkowy.:

Dostęp do Bloku Operacyjnego będzie ograniczony pomieszczeniami: służby pacjenta oraz dwóch szluz szatniowych dla personelu (oddzielnej dla kobiet i mężczyzn), które będą łączyły komunikację czystą Bloku Operacyjnego z komunikacją ogólną Szpitala.

Pracownicy będą wchodzić do sal operacyjnych od strony komunikacji czystej przez pomieszczenie umywalni chirurgicznej, a pacjenci przez pomieszczenia przygotowawcze. Materiały czyste będą dostarczane od strony komunikacji czystej. Dla sal operacyjnych zapewniono odpowiednie połączenie z częścią brudną zespołu Bloku Operacyjnego dla usuwania zużytego, brudnego materiału z zachowaniem ruchu jednokierunkowego. Brudne: bielizna, narzędzia pooperacyjne, odpady medyczne trafią na stronę brudną bloku operacyjnego do strefy dekontaminacji, gdzie zostaną posortowane oraz zapakowane w odpowiednie pojemniki transportowe i dalej usunięte dźwigiem. Narzędzia wielorazowego użytku trafią do pomieszczeń Lokalnej Sterylizatorni zorganizowanej pod traktem brudnym Bloku Operacyjnego, gdzie zostaną umyte, zdezynfekowane, skompletowane, zapakowane i poddane procesom sterylizacji celem przygotowania do kolejnych zabiegów i operacji.

Zespół pomieszczeń pomocniczych (wyodrębniono na potrzeby bloku operacyjnego):

- dwułożkową salę wybudzeń
- pokoje pracowników
- WC personelu
- stronę brudną bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniem wstępnego mycia i pakowania narzędzi chirurgicznych
- brudownik
- pomieszczenie porządkowe (odrębne dla strony czystej i brudnej)
- magazyny

Dział pacjentów jednodniowych

Przeznaczony będzie dla pacjentów obsługiwanych w trybie chirurgii jednego dnia. W oddziale przewidziano 12 miejsc zlokalizowanych 3 salach 4-łożkowych wyposażonych w rozkładane fotele. Zaprojektowano ponadto na potrzeby pacjentów pomieszczenia dwóch łazienek oraz szatni wyposażonej w indywidualne zamykane szafy ubraniowe. Przewidziano dla personelu monitorującego stan chorych punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczo-pielęgniarskim, pokój badań ciemny (diagnostyczny), pokój lekarzy, WC personelu, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie kuchenki wraz ze zmywalnją.

IV PIĘTRO

IV piętro przeznaczone będzie w całości na potrzeby działu dydaktyczno-naukowo-biurowego. Zaprojektowano tutaj między innymi dwa pokoje dla studentów, salę konferencyjno-dydaktyczną dla 30 osób, bibliotekę, zespół pomieszczeń o charakterze biurowym dla około 40 osób, pokój śniadań, pomieszczenia WC ogólnodostępne odrębne dla mężczyzn i kobiet oraz pomieszczenie porządkowe.

5. WYTYCZNE BRANŻOWE

I. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- rodzaj posadzki, ścian i sufitów dobrać zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń,
- ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem, wg wytycznych zawartych w tabeli wykończenia pomieszczeń,
- cokoly przy podłogach powinny być wykonane do wysokości 0,1-0,15 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Połączenia podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszcelinowy.
- okna należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi,
- drzwi (rodzaj, szerokość, sposób otwierania) należy przyjąć zgodnie z projektem technologii, oraz warunkami technicznymi,
- wysokość pomieszczeń należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP,
- wysokość pomieszczeń:

1. SALA OPERACYJNA I	pom. nr 3.08
2. SALA OPERACYJNA II	pom. nr 3.11
3. SALA OPERACYJNA III	pom. nr 3.58

będzie niższa od wymaganych 330 cm określonych w warunkach technicznych oraz przepisach BHP dla pomieszczeń pracy w których występują szkodliwe lub uciążliwe warunki, należy uzyskać zgodę WSSE na zmniejszenie wymaganej wysokości.
- wszystkie pomieszczenia stałej pracy powinny mieć oświetlenie dzienne zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i BHP,
- pion instalacyjny należy prowadzić w brzdach lub obudowie.

II. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- doprowadzić zasilanie do urządzeń oznaczonych w projekcie technologii (rzut, tabela wykończenia pomieszczeń),
- natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć zgodnie z PN i kartą wykończenia,
- należy zapewnić rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w funkcję autostartu, zapewniający 30% mocy szczytowej, a także urządzenia zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego zasilania,

III. CZĘŚĆ WOD. – KAN., CW i CO

- wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach należy prowadzić w brzdach lub obudowie,
- armaturę bezdotykową w pomieszczeniach należy przyjąć zgodnie z tabelą wykończenia i wyposażenia pomieszczeń,
- instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.
- zapotrzebowanie na wodę, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- należy zapewnić rezerwowe źródło zasilania w wodę zapewniające jej 12 - godzinny zapas wskaźniki do obliczeń:
 - 650 dm³ na 24h na 1 łóżko
 - 30 dm³ na 24h na jednego pracownika

IV. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA

- należy zaprojektować wentylację we wszystkich projektowanych pomieszczeniach zapewniając wymiany powietrza zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń
- instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana w 100% na nawiewie świeżego powietrza bez recyrkulacji.
- stosowanie recyrkulacji w systemach wentylacji oraz chłodzenia wymaga uzyskania zgody wydanej przez Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego

V. TABELA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIEŚCIECZNYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA				
0.01	WIATROLAP	3.69	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				8oC	-															
0.02	HOL WEJŚCIOWY	83.58	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc		10-20 osób			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
0.03	HOL WEJŚCIOWY	26.36	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc		10-20 osób			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
0.04	REJESTRACJA	30.27	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		3		w/g rys	w/g rys	12			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7														
0.05	KORYTARZ	12.97	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
0.06	POCZEKALNIA	11.88	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym		zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzesel	200 - dzień, 50 - noc		2-5			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
0.07	SZATNIA PACJENTÓW	9.33	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				24oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)													
0.08	SALA ZABIEGOWA	29.28	PCV ANTYE LEKTO STATY CZNE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 10 w/h	F9	nadciśnienie 10 Pa		1	1		1								
0.09	UMYWALNIA CHIRURGICZNA	5.72	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300				w/g rys					24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7														
K1.0	KLATKA SCHODOWA	13.44	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
0.10	HOL	34.11	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
0.11	KORYTARZ	5.93	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIENNYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
0.12	PRO MORTE	9.37	PCV	10-15 cm	powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym			300					w/g rys				80C (pomieszczenie nieogrzewane)	2 w/h		podciśnienie 5 Pa											
0.13	MAG. ODPADÓW MED.	7.69	PCV	10-15 cm		okładzina zmywalna do pełnej wysokości	drzwi bez progu, pomieszczenie zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni	300					w/g rys				80C (pomieszczenie nieogrzewane)	4 w/h		podciśnienie 5 Pa	chłodzenie temperatura max 180C										
0.14	WC PERSONELU	2.67	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
0.15	POM. TECHNICZNE	6.74	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				80C	1-1.5 w/h	F7												
0.17	GABINET DIAGNOSTYCZNY	15.36	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
0.18	SZATNIA PACJENTÓW	31.46	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									20oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)											
0.19	DZIAŁ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	19.32	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
0.19a	KORYTARZ	3.46	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
0.19b	MAGAZYNEK	3.18	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7												
0.19c	ZAPLECZE	3.04	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RI45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED.SPR. POW. MED.	GAZY MED.SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYJAZU	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA	
0.20	KORYTARZ	7.48	GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
0.21	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	15.65	PCV	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				8oC	1-1.5 w/h	F7											
0.22	UPS	7.81	PCV	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				8oC	1-1.5 w/h	F7											
K2.0	KLATKA SCHODOWA	45.10	LASTRIKO/GRES	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
0.24	KORYTARZ	1.90	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
0.25	POM. PORZĄDKOWE	1.29	GRES		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)										
0.26	IZBA EKSPEDYCYJNA	10.39	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7		chłodzenie, temperatura 18oC-22oC									
0.27	KOMORA PRZYJĘĆ	4.63	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500				w/g rys	w/g rys	2			20oC	1.5 w/h	F7											
0.28	KORYTARZ	10.39	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
0.29	POM. ADMIN. SZKOLENIOWE	6.18	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7											
0.30	MAG. PROD. LECZNICZYCH	6.10	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1.5 w/h	F7		chłodzenie, temperatura 18oC-22oC									
0.31	POK. SOCJALNY	5.16	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni		300					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7											

NR	NAMWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZ ENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED.SPR.POW.MED.	GAZY MED.SPR.POW.TECH.	GAZY MED.PROŻNIA	GAZY MED.PODTLENEK AZOTU	GAZY MED.ODCIĄG GAZÓW JANUSZCZYNOWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA				
						pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami																											
0.32	WC PERSONELU	3.05	TERAK OTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnie nie (wyciąg)													
0.33	MAG. WYROBÓW MEDYCZNYCH	7.23	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1.5 w/h	F7		chłodze nie, temper atura 18oC- 22oC												
0.34	KORYTARZ	74.66	TERAK OTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym		zabezpi eczenie ścian na wysoko ści oparc krzesel	200 - dzień, 50 - noc		10-15			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7														
0.35	POM. PORZĄDKOWE	2.05	TERAK OTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetycz ne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnie nie (wyciąg)													
0.36	WC PERSONELU	6.16	TERAK OTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnie nie (wyciąg)													
0.37	ŁAZIENKA NPS	10.08	TERAK OTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnie nie (wyciąg)													
0.38	PRZEBIERALNIA	5.24	TERAK OTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									24oC	4 w/h	F7	podciśnie nie (wyciąg)													
0.39	KORYTARZ	7.86	TERAK OTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
0.41	KLATKA SCHODOWA	1.98	TERAK OTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
0.42	SCHOWEK	2.32	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7														
0.43	DEPOZYT	7.14	PCV	10-15 cm	farba			200									16oC	4 w/h	F7	podciśnie													

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYŚNOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA			
					zmywalna z atestem higienicznym														nie (wyciąg)													
0.44	MAG. BRUDNEJ BIELIZNY	3.51	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	3-4 w/h	F7	podciśnie nie (wyciąg)												
0.45	MAGAZYN	6.74	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7													
0.46	MAGAZYN	9.37	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7													
0.47	KORYTARZ	2.47	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7													
0.48	MAGAZYN	5.49	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7													
0.49	MAGAZYN	1.93	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7													
0.50	GABINET LEKARSKI	15.58	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1			1							
0.51	GABINET LEKARSKI	21.63	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7													
0.52	GABINET LEKARSKI	15.62	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1			1							
0.53	GABINET ZABIEGOWY	19.40	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 5 w/h	F7			2	2		2							

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYJAJĄCY	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA					
						m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku																												
0.54	POK. OCHRONY	12.28	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7															
0.55	RECEPCJA	5.00	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7															
K1.1	KLATKA SCHODOWA	27.85	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7															
1.01	MAGAZYN	6.90	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7															
1.02	KORYTARZ	21.02	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzesła		200 - dzień, 50 - noc		5-10			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7															
1.04	GABINET LEKARSKI	13.98	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7															
1.05	WC PERSONELU M.	4.59	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	75 m3/h		podciśnienie (wyciąg)														
1.06	KORYTARZ	20.99	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzesła		200 - dzień, 50 - noc		5-10			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7															
1.07	GABINET LEKARSKI	16.14	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7															

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIERZANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODDIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA				
						obrys urządzenia przy umywalce																											
1.08	GABINET LEKARSKI	16.81	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7														
1.09	GABINET LEKARSKI	13.83	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7														
1.10	WC PACJENTÓW D+NPS	7.98	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h	podciśnienie (wyciąg)														
1.11	KORYTARZ	8.32	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym		zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzeseł	200 - dzień, 50 - noc		8-16			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
1.12	KORYTARZ	34.20	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym		zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzeseł	200 - dzień, 50 - noc		8-16			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
1.12a	KORYTARZ	17.08	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym		zabezpieczenie ścian na wysokości oparcia krzeseł	200 - dzień, 50 - noc		2-4			w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7														
1.13	GABINET LEKARSKI	13.67	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7														

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RI45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYJAJĄCY	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA						
						umywalce																													
1.14	GABINET LEKARSKI	11.71	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7																
1.15	GABINET LEKARSKI	14.37	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7																
1.16	WC PACJ. M	5.66	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	75 m3/h		podciśnienie (wyciąg)															
1.17	GABINET LEKARSKI	11.71	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 -3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7																
K2.1	KLATKA SCHODOWA	28.20	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7																
1.19	KORYTARZ	4.86	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7																
1.20	SCHOWEK	0.83	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7																
1.21	POKÓJ KOORDYNATORA	12.42	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7																
1.22	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	14.19	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7																
1.23	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	4.14	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	3-4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)															

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA	
1.24	KORYTARZ	42.81	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
1.25	POKÓJ SOCJALNY	20.11	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami		300					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7											
1.27	MAGAZYN	1.96	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7											
1.28	MAGAZYN	1.58	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7											
1.29	POM. PORZĄDKOWE	6.96	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)										
1.30	POM. TECHNICZNE	22.02	PCV	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				8oC	1-1.5 w/h	F7											
1.31	SZATNIA PERSONELU M.	27.34	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									24oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)										
1.32	ŁAZIENKA PERSONELU M.	11.34	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)										
1.33	SZATNIA PERSONELU D.	55.59	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									24oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)										
1.34	ŁAZIENKA PERSONELU D.	14.39	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)										
1.35	GAB. KIEROWNIKA POLIKLINIKI	15.04	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500	1		w/g rys	w/g rys	2				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7											

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAMIECZCZYKOWY	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
1.36	KANCELARIA	15.38	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		1-2		w/g rys	w/g rys	6			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
1.37	GABINET LEKARSKI	24.32	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1	1		1						
1.38	WC PERSONELU D.	4.37	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
1.39	GABINET LEKARSKI	11.39	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
1.40	GABINET LEKARSKI	11.80	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1	1		1						
1.41	GABINET LEKARSKI	11.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1	1		1						
1.42	GABINET LEKARSKI	10.78	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1	1		1						

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODDIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
1.43	GABINET LEKARSKI	13.73	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
1.44	GABINET LEKARSKI	14.23	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
1.45	GABINET LEKARSKI	16.00	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2 - 3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
1.46	POM. BIUROWE - EPIDEMIOLOG	15.17	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
1.47	POM. BIUROWE - STATYSTYKA	28.72	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		5		w/g rys	w/g rys	10			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
K1.2	KLATKA SCHODOWA	27.82	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1,5 w/h	F7												
2.01	KORYTARZ	31.55	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1,5 w/h	F7												
2.03	POKÓJ LEKARZY	18.45	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys		500		4		w/g rys	w/g rys	8			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RI45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA		
						urządzenia przy umywalce																									
2.04	WC PERSONELU D.	2.36	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
2.05	POKÓJ LEKARZY	14.94	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		3		w/g rys	w/g rys	6			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
2.06	KORYTARZ	47.67	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
2.07	POM. PORZĄDKOWE	3.29	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
2.08	POKÓJ ŁÓŻKOWY	27.71	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		3 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys			system przywoławczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			2	2		2						
2.09	POKÓJ ŁÓŻKOWY	29.75	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		5 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys			system przywoławczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			3	3		3						
2.10	GABINET ZABIEGOWY	16.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 5 w/h	F7			1	1		1						
2.11	ŁAZIENKA	2.88	TERAK		powyżej	okładzina		200					w/g				24oC	minimum 50		podciśnienie											

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA		
			OTA		okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	zmywalna do wys. 2,05 m							rys					m3/h oraz minimum 5 w/h		nie (wyciąg)											
2.12	POKÓJ ŁÓŻKOWY	19.80	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		2 - pacjentów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys			syst em przy woła wczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			2	2		2						
K2.2	KLATKA SCHODOWA	28.74	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
2.14	KORYTARZ	16.47	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
2.15	KORYTARZ	48.59	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
2.16	POKÓJ ŁÓŻKOWY	17.19	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		2 - pacjentów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys			syst em przy woła wczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			1	1		1						
2.17	POKÓJ ŁÓŻKOWY	17.93	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		2 - pacjentów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys			syst em przy woła wczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			1	1		1						
2.18	ŁAZIENKA	2.75	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
2.19	POKÓJ ŁÓŻKOWY	18.78	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6		300		2 - pacjentów na stałe	Grupa I		w/g rys			syst em przy woła	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			1	1		1						

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RI45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYNOWY	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
						m poza obrys urządzenia przy umywalce				2 - osoby okresowo (odwiedzające)						wczy (przy cisku przy łóżku)															
2.21	POM. TECHNICZNE	6.77	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				80C	1-1.5 w/h	F7												
2.22	POKÓJ ŁÓŻKOWY	21.71	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		3 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		wg rys			system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			2	2		2						
2.23	POKÓJ ŁÓŻKOWY	21.29	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		3 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		wg rys			system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			2	2		2						
2.24	POKÓJ ŁÓŻKOWY INTENS.OPIEKI	18.00	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		1 - pacjent na stałe, 1 - osoba okresowo (odwiedzające)	Grupa II		wg rys			system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	10 w/h	F9			2	2		2						
2.25	POKÓJ ŁÓŻKOWY	29.43	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		5 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		wg rys			system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7			2	2		2						
2.26	POKÓJ BADAŃ CIEMNY	13.96	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem	okładzina zmywalna do wys. 1,6		500		2-3	Grupa I	wg rys	wg rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7			1	1		1						

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYWIJANA	WODA DEMINERALIZOWANA			
					higienicznym	m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce																										
2.27	PUNKT PIELĘGNIARSKI	7.52	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2		Centrałka systemu przy żywego	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7													
2.28	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO PIELĘGNIARSKI	8.36	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami		500					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7													
2.29	ŁAZIENKA PACJENTÓW M.	10.73	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
2.30	ZMYWALNIA	14.07	PCV	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500					w/g rys				20oC	7-10 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa												
2.31	MYCIE WÓZKÓW	4.30	PCV	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	7-10 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa												
2.32	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	10.56	PCV	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500					w/g rys				20oC	2 w/h	F7													
2.33	POM. PRZYJĘCIA CATERINGU	2.28	PCV	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz		300					w/g rys				20oC	1.5 w/h	F7													

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED.SPR.POW.MED.	GAZY MED.SPR.POW.TECH.	GAZY MED.PRÓŻNIA	GAZY MED.PODTLENEK AZOTU	GAZY MED.ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYNOWY	WODA ZMIĘKCCZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
						umożliwiający dezynfekcję																									
2.34	POK. PIELEŃNIARKI ODDZIAŁ.	13.86	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
2.35	POKÓJ BADAŃ CIEMNY	15.58	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
2.36	ŁAZIENKA D.	13.65	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 100 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
2.37	BRUDOWNIK	3.62	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 300					w/g rys				16oC	5 w/h		podciśnienie 5 Pa											
2.38	POKÓJ ŁÓŻKOWY	24.66	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		4 - pacjentiów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys		system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7				2	2		2						
2.39	ŁAZIENKA NPS	3.62	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
2.40	POKÓJ ŁÓŻKOWY	24.93	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		4 - pacjentiów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys		system przywoławczy (przy cisku przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7				2	2		2						

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [lx]	OSWIETLENIE MIEISCIOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEMIANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIENIOWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA			
2.41	MYCIE WÓZKÓW	2.77	TERAKOTA	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	7-10 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa												
2.42	STERYLIZATORNIA CZ. BRUDNA	13.72	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	5-8 w/h, 2 x Podłączenie myjni do wentylacji wyciągowej z „przerwą powietrzną” przy urządzeniu. Przepływ 150 m3/h wg DTR	F7	podciśnienie 5 Pa				1				2x Myjnia	2x Myjnia, Punkt poboru, (pistolet)			
2.43	ŚLUZA F/U	2.12	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	5 w/h	F7													
2.44	POM. PORZĄDKOWE	1.58	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
2.45	SZATNIA PERSONELU	2.72	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									24oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)												
2.46	ŁAZIENKA PERSONELU	3.16	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
2.47	ŚLUZA F/U	3.90	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza		300					w/g rys				20oC	5 w/h	F7													

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEISZCZOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIENIOWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
						obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję																									
2.48	STERYLIZATORNIA CZ. CZYSTA	32.15	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300		2		w/g rys	w/g rys	8			20oC	10 w/h, Wentylacja mechaniczna przestrzeni serwisowej (max temp. 35oC – emisja ciepła 2 2 x 2900 W)+ 2 x przyłącze do wentylacji wyciągowej sterylizatora wg DTR, podłączenie wentylacji wyciągowej dla suszarki wg DTR	F9	nadciśnienie 10 Pa w stosunku do korytarza					Sprężone powietrze techniczne do sterylizatorów wg DTR				Sterylizator 6 jednoosobowy, Sterylizator 4 jednoosobowy	Sterylizator 6 jednoosobowy, Sterylizator 4 jednoosobowy	
2.49	STERYLIZATORNIA CZ. STERYLNA	11.16	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			300				w/g rys					20oC	10 w/h	F9	nadciśnienie 10 Pa w stosunku do korytarza											
2.50	WYDAWANIE	9.12	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			300				w/g rys		2			20oC	10 w/h	F9												
K1.3	KLATKA SCHODOWA	28.90	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc				w/g rys					20oC	1-1.5 w/h	F7												
3.01	KORYTARZ BRUDNY	33.20	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300				w/g rys					20oC	5-8 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza czystego											
3.03	POKÓJ PERSONELU	5.98	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy		500		1		w/g rys					20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIERZANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCIECZNYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA	
						umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję																								
3.04	BRUDOWNIK	2.36	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 300					w/g rys				16oC	5 w/h		podciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza czystego										
3.05	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.89	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)										
3.06	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWAL.	7.95	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	5 w/h	F7											
3.07	MYJNIA LEKARZY	4.59	PCV PRĄD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				24oC	10 w/h	H13	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza czystego										
3.08	SALA OPERACYJNA 1	34.55	PCV PRĄD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		1000		4 - 5	Grupa II		w/g rys	istniejące, 6	wg wytycznych z 2018 r. klasa "S1", minimum 2400 m ³ /h świeżego powietrza na	24oC	wg. Polskich wytycznych z 2018 r. klasa "S1", minimum 2400 m ³ /h świeżego powietrza na	H13	nadciśnienie 10 Pa w stosunku do myjni lekarzy i pomieszczenia	Chłodzenie, wilgotność 30-65%	2	2		2	1	1				

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIENIOWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA	
																		godzinę, minimalna krotność wymian 25 w/h, nawiewnik laminarny, wyciągi 80%-dołem, 20% -góra,		zenia przygotowania pacjenta										
3.09	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.78	PCV	10-15 cm	farba zmywalna			200					wg projektów branżowych				80C	1-1.5 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)										
3.10	ŚLUZA PACJENTÓW	8.18	PCV PRAD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					wg rys				240C	10 w/h, wyciągi 80%-dołem, 20% -góra,	H13	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza		2	2		2	1	1			
3.11	SALA OPERACYJNA 2	33.07	PCV PRAD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		1000		4 - 5	Grupa II	wg rys	istniejąca, 6		wg wytycznych Inwestora		240C	wg. Polskich wytycznych z 2018 r. klasa "S1", minimum 2400 m3/h świeżego powietrza na godzinę, minimalna krotność wymian 25 w/h, nawiewnik laminarny, wyciągi 80%-dołem, 20% -góra,	H13	nadciśnienie 10 Pa w stosunku do myjni lekarzy i pomieszczenia przygotowania pacjenta	Chłodzenie, wilgotność 30-65%	2+kolumna	2+kolumna		2+kolumna	1+kolumna	1+kolumna			
3.12	MYJNIA LEKARZY	4.32	PCV PRAD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz		300					wg rys				240C	10 w/h	H13	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza										

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
						umożliwiający dezynfekcję																									
3.13	WC PERSONELU	4.32	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
3.14	SALA POOPERACYJNA	40.97	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500		2	Grupa II		w/g rys	istniejące, 4			24oC	10 w/h	H9	nadciśnienie 5 Pa	Chłodzenie, wilgotność 30-65%	2	2		2						
3.15	MAGAZYN LEKÓW	2.10	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		200					w/g rys				16oC	5 w/h	F9		Uwaga temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 25oC										
3.16	KORYTARZ CZYSTY	68.59	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		200					w/g rys				20oC	5 w/h	F9	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do pomieszczeń zlokalizowanych poza blokiem operacyjnym		1	1		1						
3.17	ŚLUZA PACJENTÓW	10.58	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	5 w/h	F7												
3.18	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWAŁ.	4.89	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający		200					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F9												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYŃCZYN	WODA DEMINERALIZOWANA			
3.19	POKÓJ PIELEŃNIARKI	15.04	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	y dezynfekcje okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcje		500		2		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F9													
3.20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3.97	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
K2.3	KLATKA SCHODOWA	28.98	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7													
3.22	KORYTARZ	12.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7													
3.23	KORYTARZ	55.68	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7													
3.24	MAGAZYN	1.53	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7													
3.25	POKÓJ ŁÓŻKOWY	19.52	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		4 - pacjentów na stałe, 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys		syst em przy wołaczy (przy cisk przy łóżku)	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7				1	1		1							
3.26	ŁAZIENKA	4.84	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
3.27	POKÓJ ŁÓŻKOWY	21.26	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem	okładzina zmywalna do wys. 1,6		300		4 - pacjentów na	Grupa I		w/g rys		syst em przy	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5	F7				3	3		3							

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODDIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYNÓW	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
					higienicznym	m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce				stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)						woła wczy (przy cisku przy łóżku)		w/h													
3.28	POM. PORZĄDKOWE	2.03	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
3.30	ZMYWALNIA	5.48	GRES	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500					w/g rys				20oC	7-10 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa											
3.31	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	5.16	GRES	10-15 cm	okładzina zmywalna do pełnej wysokości	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500					w/g rys				20oC	2 w/h	F7												
3.32	POKÓJ LEKARZY	11.52	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
3.33	POKÓJ BADAŃ CIEMNY	24.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	4			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
3.34	ŁAZIENKA PACJENTÓW	4.78	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
3.35	POKÓJ ŁÓŻKOWY	20.89	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		300		2 - pacjentów na stałe , 2 - osoby okresowo (odwiedzające)	Grupa I		w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7			3	3		3						

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYŃCZANKA	WODA DEMINERALIZOWANA	
3.36	PUNKT PIELĘGNIARSKI	7.33	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2		Centralna system przyzwo	20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7											
3.37	POKÓJ PRZYGOTOWAW CZO PIELĘGNIARSKI	10.78	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami		500					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7											
3.38	GABINET ZABIEG. PIELĘGNIAR.	17.91	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku		500		2-3	Grupa I	w/g rys	w/g rys	2			24oC	30 m3/h na osobę, minimum 5 w/h	F7											
3.39	KORYTARZ	6.01	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											
3.40	WC PERSONELU	3.30	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)										
3.41	BRUDOWNIK	4.22	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 300					w/g rys				16oC	5 w/h		podciśnienie 10 Pa										
3.42	SZATNIA PACJENTÓW	12.09	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200									24oC	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)										
3.43	KORYTARZ	4.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7											

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA				
3.44	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.65	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				160C	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)														
3.45	SZATNIA MĘSKA CZ. BRUDNA	6.06	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna			200					w/g rys				240C	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)														
3.46	ŁAZIENKA MĘSKA	7.96	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				240C	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)														
3.47	SZATNIA MĘSKA CZ. CZYSTA	4.29	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna			300					w/g rys				240C	4 w/h	F9	podciśnienie (wyciąg)														
3.48	SZATNIA DAMSKA CZ. CZYSTA	4.09	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna			300					w/g rys				240C	4 w/h	F9	podciśnienie (wyciąg)														
3.49	ŁAZIENKA DAMSKA	6.34	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				240C	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)														
3.50	SZATNIA DAMSKA CZ. BRUDNA	4.12	TERAKOTA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna			200					w/g rys				240C	4 w/h	F7	podciśnienie (wyciąg)														
3.51	POKÓJ PIELEGN. ODDZIAŁOWEJ	5.75	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		500		1		w/g rys	w/g rys	2			200C	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F9															
3.52	POKÓJ LEKARZY	12.51	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem	okładzina zmywalna do wys. 1,6		500		2		w/g rys	w/g rys	4			200C	30 m3/h na osobę, minimum 1,5	F9															

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA ZMIĘK CZYSTAWA	WODA DEMINERALIZOWANA		
					higienicznym	m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję												w/h														
3.53	POKÓJ LEKARZY	8.42	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F9													
3.54	ŁAZIENKA	3.19	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)												
3.55	ŚLUZA PACJENTA	7.82	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				24oC	10 w/h, wyciągi 80%-dołem, 20% - górą,	H13	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza		2	2		2	1	1					
3.56	MYJNIA LEKARZY	4.37	PCV PRĄD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				24oC	10 w/h	H13	nadciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza												
3.57	INSTRUMENTARIUM	7.87	PCV PRĄD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający		300					w/g rys				20oC	10 w/h	H13	nadciśnienie 15 Pa w stosunku do												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEISCIOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RI45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TLEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCIECZNYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
3.58	SALA OPERACYJNA 3	34.98	PCV PRĄD OPRZE WODZĄCE	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym lub okładzina ścienna	sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		1000		4 - 5	Grupa II		w/g rys	istniejąca, 6	wg wytycznych Inwestora		24oC	wg. Polskich wytycznych z 2018 r. klasa "S1", minimum 2400 m3/h świeżego powietrza na godzinę, minimalna krotność wymian 25 w/h, nawiewnik laminarny, wyciągi 80%-dolem, 20% - góra,	H13	nadciśnienie 10 Pa w stosunku do myjni lekarzy i pomieszczenia przygotowania pacjenta	Chłodzenie, wilgotność 30-65%	2+kolumna	2+kolumna		2+kolumna	1+kolumna	1+kolumna				
3.59	POM. WSTĘPNEGO MYCIA	5.36	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku, sufit higieniczny zmywalny oraz umożliwiający dezynfekcję		300					w/g rys				20oC	5-8 w/h	F7	podciśnienie 5 Pa w stosunku do korytarza czystego											
K1.4	KLATKA SCHODOWA	28.59	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
4.01	KORYTARZ	17.12	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
4.03	WC MĘSKI	5.86	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	75 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
4.04	POKÓJ BIUROWY	26.82	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		4		w/g rys	w/g rys	8			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.05	MAGAZYN	4.99	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7												
4.06	POKÓJ BIUROWY	11.60	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z			500		1		w/g	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę,	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OSWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYŃCA	WODA DEMINERALIZOWANA		
					atestem higienicznym							rys						minimum 1.5 w/h													
4.07	POM. PORZĄDKOWE	2.16	PCV		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
4.08	POKÓJ SOCJALNY	13.45	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami		300					w/g rys				20oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h	F7												
4.09	WC DAMSKI	2.69	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)											
4.10	KORYTARZ	55.34	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
4.11	KORYTARZ	4.50	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7												
4.12	MAGAZYN	15.45	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7												
4.13	POKÓJ BIUROWY	12.25	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500	2			w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.14	POKÓJ BIUROWY	14.18	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obris urządzenia przy umywalce		500	2			w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.15	POM. PORZĄDKOWE	2.12	TERAKOTA		powyżej okładziny farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		hermetyczne 200					w/g rys				16oC	1.5 w/h		podciśnienie (wyciąg)											
4.16	POKÓJ BIUROWY	22.67	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z	okładzina zmywalna		500	3			w/g	w/g rys	6			20oC	30 m3/h na osobę,	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIERZANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW	WODA ZMIĘK CZYSTAWOŚĆ	WODA ZMIĘK CZYSTAWOŚĆ	WODA DEMINERALIZOWANA			
					atestem higienicznym	do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce						rys						minimum 1.5 w/h															
4.17	KORYTARZ	15.66	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
K2.4	KLATKA SCHODOWA	29.29	LASTRIKO	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
4.19	KORYTARZ	3.58	WYKŁ. DYW.	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
4.20	SEKRETARIAT	22.13	WYKŁ. DYW.	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7														
4.21	GABINET PROFESORA	28.15	WYKŁ. DYW.	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1-2		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7														
4.22	ŁAZIENKA	4.21	TERAKOTA		farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h		podciśnienie (wyciąg)													
4.23	KORYTARZ	33.46	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200 - dzień, 50 - noc					w/g rys				20oC	1-1.5 w/h	F7														
4.25	POKÓJ XERO	15.46	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200				w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7														
4.26	SCHOWEK	2.34	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200					w/g rys				16oC	1-1.5 w/h	F7														
4.27	WC	6.04	TERAKOTA		farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 2,05 m		200					w/g rys				20oC	50 m3/h		podciśnienie (wyciąg)													
4.28	ŁAZIENKA	5.75	TERAKOTA		farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna		200					w/g rys				24oC	minimum 50 m3/h oraz		podciśnienie													

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHYTEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [lx]	OSWIETLENIE MIĘKISZCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE „DATA”	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIERZANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIENIOWYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
					zmywalna z atestem higienicznym	do wys. 2,05 m												minimum 5 w/h		(wyciąg)											
4.29	POKÓJ LEKARZY	11.32	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.30	POKÓJ BIUROWY	12.02	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.31	POKÓJ BIUROWY	13.53	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.32	POKÓJ BIUROWY	13.93	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.33	POKÓJ BIUROWY	13.77	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.34	POKÓJ BIUROWY	16.05	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												
4.35	POKÓJ BIUROWY	15.21	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE [Lx]	OŚWIETLENIE MIEJSKOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEJMANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIŚCZCZYWYJAZU	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
4.36	POKÓJ BIUROWY	27.49	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		4		w/g rys	w/g rys	8			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.37	POKÓJ BIUROWY	13.55	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		2		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.38	POKÓJ BIUROWY	30.15	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce		500		4		w/g rys	w/g rys	8			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.39	GABINET	16.03	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.40	SEKRETARIAT	14.22	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.41	GABINET	15.07	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		1		w/g rys	w/g rys	2			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.42	BIBLIOTEKA	31.92	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		10		w/g rys	w/g rys	6			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.43	SALA WYKŁADOWA	48.91	WYKŁ. DYWANOWA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		31		w/g rys	w/g rys	4	wg wytycznych Inwestora		20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.44	POKÓJ STUDENTÓW	14.60	WYKŁ. DYWANOWA	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			500		5		w/g rys	w/g rys	4			20oC	30 m3/h na osobę, minimum 1,5 w/h	F7												
4.45	POKÓJ	29.58	WYKŁ.	10-15 cm	farba	okładzina		500		10		w/g	w/g	6			20oC	30 m3/h na	F7												

NR	NAZWA POMIESZCZENIA.	POW. POM.	POSADZKA	COKOŁY	MALOWANIE ŚCIAN	OKŁADZINY ŚCIENNE	UWAGI ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLENIE OGÓLNE [lx]	OSWIETLENIE MIEJSCOWE	LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU	KLASYFIKACJA PN-HD 60364-7-710	GNIAZDA KOMPUTEROWE "DATA"	GNIAZDA 230 V	GNIAZDA RJ45/TELEFONICZNE	GNIAZDA TV	INSTALACJA SYGNALIZACYJNA	C.O.	WENTYLACJA	WENTYLACJA/CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAMIEMIANEGO	WENTYLACJA/UKŁAD CIŚNIEŃ	KLIMATYZACJA/CHŁODZENIE	GAZY MED. TIEN	GAZY MED. SPR. POW. MED.	GAZY MED. SPR. POW. TECH.	GAZY MED. PRÓŻNIA	GAZY MED. PODTLENEK AZOTU	GAZY MED. ODCIĄG GAZÓW JAKIEŚCIECZNYCH	WODA ZMIĘK CZONA	WODA DEMINERALIZOWANA		
	STUDENTÓW		DYWANOVA		zmywalna z atestem higienicznym	zmywalna do wys. 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalce i zlewozmywaku						g rys	rys					osobę, minimum 1,5 w/h													
4.46	MAGAZYN	3.99	PCV	10-15 cm	farba zmywalna z atestem higienicznym			200				w/g rys					160C	1-1.5 w/h	F7												

6. CZĘŚĆ MEDYCZNA

Narzędzia i zestawy sterylne przywożone będą dostarczane z Lokalnej Sterylizatorni. Narzędzia transportowane będą w zamykanych, szczelnych pojemnikach na wózkach transportowych, drogami komunikacji ogólnej.

Sprzęt i narzędzia brudne z obrębu Bloku Operacyjnego po użyciu narzędzi trafią do pomieszczeń segregacji i dezynfekcji wstępnej, gdzie będą posegregowane, przeliczone, i zapakowane z w puszkach sterylizacyjne i szczelne pojemniki transportowe. Następnie pojemniki zostaną przetransportowane do Lokalnej Sterylizatorni.

Sprzęt jednorazowego użytku dostarczany będzie z głównego magazynu i lokalnie przechowywany w zamykanych szafach lub mniejszych magazynkach. Po użyciu sprzęt będzie traktowany jako odpad medyczny i dalsze postępowanie z nim będzie prowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami dla odpadów medycznych.

Stoły operacyjne, łóżka, wózki na Bloku Operacyjnym (sprzęt ruchomy na Bloku Operacyjnym) będzie myty i dezynfekowany ręcznie w pomieszczeniach w których będzie używany po zakończeniu operacji.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne dostarczane będą z magazynów działu farmacji. Sprzęt jednorazowy po użyciu będzie traktowany jako odpad medyczny i dalsze postępowanie z nim będzie prowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami dla odpadów medycznych.

Odpady medyczne powstałe w trakcie świadczeń zdrowotnych będą zbierane selektywnie w miejscach ich powstawania i usuwane zgodnie z opracowaną procedurą postępowania z odpadami medycznymi.

Odpady niebezpieczne, za wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach i końcach zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzeźroczystego, wytrzymałych i odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użytku, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekucie bądź przecięcie. Niedopuszczalne jest ich otwieranie, w przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach, mogą być one wypełnione do 2/3 ich objętości, worki wyraźnie oznakowane z informacją o kodzie odpadów, adresie wytwórcy odpadów i dacie zamknięcia. Napelnione worki i pojemniki przechowywane będą w magazynie odpadów medycznych. Czas magazynowania odpadów będzie zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odbiór odpadów przeznaczonych do utylizacji będzie prowadzony przez zewnętrzną firmę zgodnie z podpisaną umową na ich odbiór i utylizację.

Odpady i śmieci komunalne będą zbierane z miejsc ich powstawania do koszy. Okresowo zawartość koszy będzie zbierana przez firmę sprząającą i przenoszona do zbiorczych pojemników ustawionych w śmietniku. Mycie pojemników po odpadach będzie wykonywane w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Odbiór odpadów przeznaczonych do utylizacji będzie prowadzony przez zewnętrzną firmę zgodnie z podpisaną umową na ich odbiór i utylizację.

Bielizna czysta, czysta pościel dostarczana będzie z centralnego magazynu bielizny czystej. Bielizna będzie lokalnie przechowywana w zamykanych szafach w poszczególnych pomieszczeniach lub mniejszych magazynach.

Bielizna brudna, brudna pościel używana w szpitalu, będzie wrzucana do worków jednorazowych umieszczonych na wózkach transportowych do przewozu bielizny brudnej. Bielizna brudna gromadzona będzie w magazynie brudnej bielizny do czasu zbiorczego przekazania do pralni z barierą higieniczną.

Sprzęt myjąco-czyszczący oraz środki czystości będą przechowywane w pomieszczeniach porządkowych.

Dokumentacja medyczna dotycząca historii chorób pacjentów będzie przechowywana zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

7. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
	0,01	0,01									
	0,02	HOL WEJŚCIOWY									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	15								
2	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	0,03	HOL WEJŚCIOWY									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	18								
	0,04	REJESTRACJA									
1	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	3								
3	LR	Lada recepcyjna	1	wg. Projektu wyrozu wnetrz							
4	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
5	T	Aparat telefoniczny	3		min	230 - gniazdo					
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	3								
7	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	3		0.4-0.5	230 - gniazdo					
8	ZRA	Zestaw regałów do przechowywania kartotek pacjentów	2	pod wymiar							
	0,05	KORYTARZ									
	0,06	POCZEKALNIA									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	4								
	0,07	SZATNIA PACJENTÓW									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	2	pod wymiar							
2	SUD3	Szafka BHP - dwudzielna	8	300x490x1800							
	0,08	SALA ZABIEGOWA									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
4	LOP	Lampa operacyjna sufitowa	1		0.35	230 - wpust					
5	MIKP	Mikroskop podlogowy	1		0.5	230 - gniazdo					
6	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
7	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
8	STOP	Stół operacyjny/zabiegowy	1								
9	STZ75	Stolik zabiegowy	2	750x450x850							
10	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
11	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	2								
12	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
13	WNA	Wózek narzędziowy	1								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
15	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	0,09	UMYWALNIA CHIRURGICZNA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
4	UCHAB3	Umywalka chirurgiczna - trzystanowiskowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	0,10	HOL									
	0,11	KORYTARZ									
	0,12	PRO MORTE									

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
4	L	Lustro ścienne	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
8	WZWŁ	Wózek do przewożenia zwłok	1								
9	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	0,13	MAG. ODPADÓW MED.									
1	CHW	Chłodziarka wysoka wolnostojąca	1-2	600x600x1600	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	PO60L	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący 60 Litrów	4								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	TERM	Termometr	1								
8	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
10	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	0,14	WC PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	0,15	POM. TECHNICZNE									
	0,17	GABINET DIAGNOSTYCZNY									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie + dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	OCT	OCT	2		1	230 - gniazdo					
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
9	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
10	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	4								
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,18	SZATNIA PACJENTÓW									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łada szatni	1	wg. Projektu wystroju wnetrz							
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
8	WP	System wieszaków	1	pod wymiar							
	0,19	DZIAŁ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ									
1	B148	Biurko	1	1400x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
5	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
7	XER2	Ksero	1		1.5	230 - gniazdo					
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
9	ZRA	Zestaw regałów do przechowywania kartotek pacjentów	2	pod wymiar							
	0.19a	KORYTARZ									
	0.19b	MAGAZYNEK									
1	ZRA	Zestaw regałów do przechowywania kartotek pacjentów	1	pod wymiar							
	0.19c	ZAPLECZE									
1	ZRA	Zestaw regałów do przechowywania kartotek pacjentów	1	pod wymiar							
	0,20	KORYTARZ									
	0,21	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA									
	0,22	UPS									
	K2.0	KLATKA SCHODOWA									
	0,24	KORYTARZ									
	0,25	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta, wisząca	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	0,26	IZBA EKSPEDYCYJNA									
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	RM124	Regał magazynowy - otwarty	2	1200x420x2200							
5	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
6	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
7	TIH	Monitor temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu (termohigrometr)	1			zasilanie w przypadku wyboru modelu elektrycznego					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,27	KOMORA PRZYJĘĆ									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
4	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
5	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
7	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,28	KORYTARZ									
	0,29	POM. ADMIN. SZKOLENIOWE									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
4	SB105	Szafa biurowa	2	1000x500x1800							
5	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
7	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,30	MAG. PROD. LECZNICZYCH									
1	CHW	Chłodziarka wysoka wolnostojąca	2	600x600x1600	0.5-0.7	230 - gniazdo					
2	RM124	Regał magazynowy - otwarty	2	1200x420x2200							
3	TIH	Monitor temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu (termohigrometr)	1			zasilanie w przypadku wyboru modelu elektrycznego					
	0,31	POK. SOCJALNY									
1	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	CZ	Czajnik bezprzewodowy	1		1.8	230 - gniazdo					
3	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
4	KM	Kuchenka mikrofalowa	1		0.8	230 - gniazdo					
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SJ	Stół kuchenny	1								
9	UZ	Umywalka ceramiczna w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
11	Z	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	0,32	WC PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	0,33	MAG. WYROBÓW MEDYCZNYCH									
1	RM124	Regał magazynowy - otwarty	5	1200x420x2200							
2	TIH	Monitor temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu (termohigrometr)	1			zasilanie w przypadku wyboru modelu elektrycznego					
	0,34	KORYTARZ									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	14								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
2	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	0,35	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta, wisząca	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	0,36	WC PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	3								
2	L	Lustro ścienne	3								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	3				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	0,37	ŁAZIENKA NPS									
1	BPRY	Bateria prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła			
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
4	L	Lustro ścienne	1								
5	MN	Miska ustępowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych	1				woda zimna		kanalizacja		
6	P2	Poręcz dla niepełnosprawnych do WC - pozioma podnoszona	2								
7	P3	Poręcz dla niepełnosprawnych do umywalki - pętla przyumywalkowa	2								
8	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
10	UN	Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	W1	Wiadro z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
12	WZW	Wózek - wanna	1								
	0,38	PRZEBIERALNIA									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	WU	Wieszak ubraniowy	2								
	0,39	KORYTARZ									
	0,41	KLATKA SCHODOWA									
	0,42	SCHOWEK									
	0,43	DEPOZYT									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
4	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
6	WDP	Wieszaki na depozyty	1								
	0,44	MAG. BRUDNEJ BIELIZNY									
1	KB	Kosz na brudną bieliznę na stelażu	2								
	0,45	MAGAZYN									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
4	RM124	Regał magazynowy - otwarty	2	1200x420x2200							
5	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	0,46	MAGAZYN									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
4	RM124	Regał magazynowy - otwarty	2	1200x420x2200							
5	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	0,47	KORYTARZ									
	0,48	MAGAZYN									
1	RM124	Regał magazynowy - otwarty	1	1200x420x2200							
	0,49	MAGAZYN									
1	RM124	Regał magazynowy - otwarty	1	1200x420x2200							
	0,50	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzeseł obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
9	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
10	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	4								
17	TON	Tonometr okulistyczny	1		0.1-0.2	230 - gniazdo					
18	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
19	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
20	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
21	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
22	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,51	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzeseł obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
8	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
10	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
11	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
12	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
13	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	4								
14	TON	Tonometr okulistyczny	1		0.1-0.2	230 - gniazdo					
15	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
16	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
19	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
20	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
21	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	0,52	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
10	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
11	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
12	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
13	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
14	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
15	TON	Tonometr okulistyczny	1		0.1-0.2	230 - gniazdo					
16	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
17	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
18	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
19	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
20	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	0,53	GABINET ZABIEGOWY									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
9	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
12	STZ75	Stolik zabiegowy	1	750x450x850							

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
13	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
14	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
15	TLCD	Tablica optotypów	1		0.1	230 - gniazdo					
16	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
19	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
20	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
21	ZMSD	Zabudowa meblowa szafka dolne	1	pod wymiar							
0,54 POK. OCHRONY											
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	SB105	Szafa biurowa	1	1000x500x1800							
5	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
6	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
7	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
0,55 RECEPCJA											
1	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
2	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	LR	Lada recepcyjna	1	wg. Projektu wystroju wnętrz							
4	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
5	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
7	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
K1.1 KLATKA SCHODOWA											
1,01 MAGAZYN											
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	4	1200x600x2200							
1,02 KORYTARZ											
1	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	4								
1,04 GABINET LEKARSKI											
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,05	WC PERSONELU M.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PI	Pisuar	1				woda zimna		kanalizacja		
6	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
10	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	1,06	KORYTARZ									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	12								
2	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	1,07	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,08	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
1,09 GABINET LEKARSKI											
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
K1.0 KLATKA SCHODOWA											
1,10 WC PACJENTÓW D+NPS											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MN	Miska ustępowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych	1				woda zimna		kanalizacja		
4	P2	Poręcz dla niepełnosprawnych do WC - pozioma podnoszona	2								
5	P3	Poręcz dla niepełnosprawnych do umywalki - pętla przyumywalkowa	2								
6	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
8	UN	Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W1	Wiadro z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	1,11	KORYTARZ									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	5								
	1,12	KORYTARZ									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	11								
2	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	1.12a	KORYTARZ									
1	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	3								
2	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	1,13	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,14	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	1	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
8	L	Lustro ścienne	1								
9	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
12	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
13	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
14	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
15	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
16	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
19	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,15	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,16	WC PACJ. M									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PI	Pisuar	1				woda zimna		kanalizacja		
6	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
10	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	1,17	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
8	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
10	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
11	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
12	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
13	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
14	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
15	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
16	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
17	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	K2.1	KLATKA SCHODOWA									
	1,19	KORYTARZ									
	1,20	SCHOWEK									
	1,21	POKÓJ KOORDYNATORA									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	SB105	Szafka biurowa	4	1000x500x1800							
5	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
6	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
7	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,22	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY									
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	5	1200x600x2200							
	1,23	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY									
1	KB	Kosz na brudną bieliznę na stelażu	3								
	1,24	KORYTARZ									
	1,25	POKÓJ SOCJALNY									
1	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	CZ	Czajnik bezprzewodowy	1		1.8	230 - gniazdo					
3	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
4	KM	Kuchenka mikrofalowa	1		0.8	230 - gniazdo					
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	6								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SK88	Stół kuchenny	3	800x800x740							
9	UZ	Umywalka ceramiczna w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
11	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	1,27	MAGAZYN									
1	RM85	Regał magazynowy - otwarty	2	800x500x2200							
	1,28	MAGAZYN									
1	RM85	Regał magazynowy - otwarty	1	800x500x2200							
	1,29	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	1,30	POM. TECHNICZNE									

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
	1,31	SZATNIA PERSONELU M.									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	4	pod wymiar							
2	SUD3	Szafka BHP - dwudzielna	55	300x490x1800							
	1,32	ŁAZIENKA PERSONELU M.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	3								
2	KN	Kabina prysznicowa	2				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	3								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	3								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	3				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	3								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	2								
	1,33	SZATNIA PERSONELU D.									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	13	pod wymiar							
2	SUD3	Szafka BHP - dwudzielna	107	300x490x1800							
	1,34	ŁAZIENKA PERSONELU D.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	3								
2	KN	Kabina prysznicowa	2				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	3								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	3								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	3				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	3								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	2								
	1,35	GAB. KIEROWNIKA POLIKLINIKI									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	3								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	SB105	Szafa biurowa	3	1000x500x1800							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
7	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania	1	pod wymiar							
8	SO	Stolik okolicznościowy	1								
9	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
10	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
11	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,36	KANCELARIA									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	2								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SB105	Szafa biurowa	3	1000x500x1800							

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
9	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,37	GABINET LEKARSKI									
1	AUTO	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	2								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	2								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	2								
10	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
11	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
12	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
13	RZ	Rzutnik optyków	1		0.08	230 - gniazdo					
14	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
15	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
16	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
17	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	4								
18	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	2				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
19	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
20	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
21	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
22	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,38	WC PERSONELU D.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	1,39	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
8	L	Lustro ścienne	1								
9	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
12	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
13	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
14	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
15	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
16	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
19	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,40	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,41	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,42	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,43	GABINET LEKARSKI									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
8	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	LS	Lampa szczelinowa	1		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,44	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
8	L	Lustro ścienne	1								
9	LS	Lampa szczelinowa	2		0.02	230 - gniazdo					
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
12	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
13	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
14	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
15	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
16	TON	Tonometr okulistyczny	1		0.1-0.2	230 - gniazdo					
17	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
19	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
20	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
21	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,45	GABINET LEKARSKI									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
6	KASE	Kaseta okulistyczna	1								
7	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
8	L	Lustro ścienne	1								
9	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
10	LS	Lampa szczelinowa	2		0.02	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	1		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	3								
17	TON	Tonometr okulistyczny	1		0.1-0.2	230 - gniazdo					
18	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
19	UO	Unit okulistyczny	1		0.7-1	230 - gniazdo					
20	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
21	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
22	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
	1,46	POM. BIUROWE - EPIDEMIOLOG									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB105	Szafa biurowa	1	1000x500x1800							
8	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
9	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
10	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
12	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
13	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	1,47	POM. BIUROWE - STATYSTYKA									
1	B168	Biurko	5	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	5		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	5								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB105	Szafa biurowa	2	1000x500x1800							
8	SDR	Szafka pod drukarkę	5	pod wymiar							
9	T	Aparat telefoniczny	5		min	230 - gniazdo					
10	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
12	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	5								
13	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	5		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	K1.2	KLATKA SCHODOWA									
	2,01	KORYTARZ									
1	DOM1	Domofon	1								
	2,03	POKÓJ LEKARZY									
1	B126	Biurko	4	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	4								
6	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	5								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	SB85	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
10	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
11	SKONF	Stół konferencyjny	1	pod wymiar							
12	T	Aparat telefoniczny	4		min	230 - gniazdo					
13	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
14	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
15	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	4								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
16	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	4		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	2.04	WC PERSONELU D.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	2.05	POKÓJ LEKARZY									
1	B126	Biurko	3	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	3								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SB85	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	3	800x500x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
10	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania	1	pod wymiar							
11	T	Aparat telefoniczny	3		min	230 - gniazdo					
12	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
13	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
14	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	3								
15	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	3		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	2.06	KORYTARZ									
	2.07	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	2.08	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	3								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	3	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2.09	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	5								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	5	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,10	GABINET ZABIEGOWY									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
7	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
8	L	Lustro ścienne	1								
9	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
10	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
13	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
14	STZ75	Stoлик zabiegowy	1	750x450x850							
15	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
16	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
17	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
19	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
20	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
21	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	2,11	ŁAZIENKA									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
	2,12	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	2								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	2	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	K2.2	KLATKA SCHODOWA									
	2,14	KORYTARZ									
	2,15	KORYTARZ									
	2,16	POKÓJ ŁÓŻKOWY									

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	2								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	2	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
2,17 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	2								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	2	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
2,18 ŁAZIENKA											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
2,19 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	2								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	2	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
2,21 POM. TECHNICZNE											
2,22 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	3								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	3	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,23	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	3								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	3	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,24	POKÓJ ŁÓŻKOWY INTENS.OPIEKI									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
4	L	Lustro ścienne	1								
5	LSZIT	Łóżko szpitalne do intensywnej terapii	1		0.3	230 - gniazdo					
6	PGMIT	Panel przyłóżkowy do sal intensywnej terapii	1			230 - wpust				tlen, próżnia, sprężone powietrze medyczne	
7	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	RESP	Respirator	1		0.2-0.3	230 - gniazdo					
10	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
11	STZ75	Stolik zabiegowy	1	750x450x850							
12	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	1	550x400x860							
13	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
14	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,25	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	5								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	5	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,26	POKÓJ BADAŃ CIEMNY									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
9	LS	Lampa szczelinowa	2		0.02	230 - gniazdo					
10	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
13	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	2		0.12	230 - gniazdo					
14	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
15	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	5								
16	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
19	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
20	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	2,27	PUNKT PIELEŃNIARSKI									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SB105	Szafa biurowa	1	1000x500x1800							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
11	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
13	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
14	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
	2,28	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO PIELEŃNIARSKI									
1	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania	1	pod wymiar							
8	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
9	UZAB	Umywalka ceramiczna w zabudowie (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
11	WPL	Wózek do przewożenia leków	1								
12	Z	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
13	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	2,29	ŁAZIENKA PACJENTÓW M.									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	3								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
4	L	Lustro ścienne	3								
5	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
6	PI	Pisuar	1				woda zimna		kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
7	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	3								
9	U	Umywalka ceramiczna ścienna	3				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	3								
11	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
12	ZASP	Zasłona prysznicowa	1								
13	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	2,30	ZMYWALNIA									
1	SPRZ	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej	1	900x600x2200							
2	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne - stal nierdzewna	1	pod wymiar							
4	ZMW	Zmywarka z wypażarką (gastronomiczna, uniwersalna o wydajności 500 naczyń na godzinę)	1		6.0-7.0	400 - gniazdo	woda zimna wg DTR		kanalizacja wg DTR		
	2,31	MYCIE WÓZKÓW									
1	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
2	ZWWC	Zawór ze złączką do węża	1					woda ciepła			
3	ZWWZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	2,32	KUCHENKA ODDZIAŁOWA									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
4	UZ	Umywalka ceramiczna w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
6	Z	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne - stal nierdzewna	1	pod wymiar							
	2,33	POM. PRZYJĘCIA CATERINGU									
1	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne - stal nierdzewna	1	pod wymiar							
	2,34	POK. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁ.									
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	3								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	SB105	Szafa biurowa	4	1000x500x1800							
10	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
11	ST88	Stół	1	800x800							
12	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
13	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
14	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
15	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
16	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	2,35	POKÓJ BADAŃ CIEMNY									
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	L	Lustro ścienne	1								
8	LS	Lampa szczelinowa	2		0.02	230 - gniazdo					
9	PAR	Parawan	1	pod wymiar							
10	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
11	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
12	RZ	Rzutnik optotypów	2		0.08	230 - gniazdo					
13	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
14	SOEL	Stolik okulistyczny - elektryczny	1		0.12	230 - gniazdo					
15	STZ75	Stolik zabiegowy	2	750x450x850							
16	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
17	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	4								
18	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
19	UO	Unit okulistyczny	2		0.7-1	230 - gniazdo					
20	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
21	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
22	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
23	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
2,36 ŁAZIENKA D.											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	3								
2	KN	Kabina prysznicowa	2				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	3								
4	MU	Miska ustępowa	2				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	2								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	3								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	3				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	4								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	2								
10	ZASP	Zasłona prysznicowa	1								
2,37 BRUDOWNIK											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KB	Kosz na brudną bieliznę na stelażu	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	MAC	Macerator	1		2.2	230 - gniazdo	woda zimna		kanalizacja		
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	PW	Półka wisząca	1	pod wymiar							
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
2,38 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
4	LSZ	Łóżko szpitalne	4								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	4	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,39	ŁAZIENKA NPS									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KNN	Kabina prysznicowa dla osób niepełnosprawnych	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	KRZES	Krzeselko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	MN	Miska ustępowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych	1				woda zimna		kanalizacja		
6	P2	Poreęcz dla niepełnosprawnych do WC - pozioma podnoszona	2								
7	P3	Poreęcz dla niepełnosprawnych do umywalki - pętla przyumywalkowa	2								
8	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
10	UN	Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	W1	Wiadro z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
12	ZASP	Zasłona prysznicowa	1								
	2,40	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LSZ	Łóżko szpitalne	4								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	4	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	2,41	MYCIE WÓZKÓW									
1	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
2	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	2,42	STERYLIZATORNIA CZ. BRUDNA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DOM1	Domofon	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływową	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
6	MYJNIA	Myjnia - dezynfektor do narzędzi	2		10.5	400 - wpust, z wyłącznikiem zasilania w pobliżu	woda zmiękczone 1-8 bar 3/4 cala, woda demineralizowana a 1-8 bar 3/4 cala		50 mm podłączony na sztywno		75 mm Podłączenie do wentylacji wyciągowej z „przerwą powietrzną” przy urządzeniu.
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
10	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	ZMSSD	Zabudowa ze stali nierdzewnej szafki dolne	1	pod wymiar							
12		Pistolet na sprężone powietrze	1							Sprężone powietrze techniczne 6-8 bar 3/4 cala	Przyłącze na wysokości ok. 140 cm od posadzki, zakończone zaworem odcinającym
13		Pistolet na wodę demineralizowaną	1				woda demineralizowana a 1-8 bar 1/2 cala				Przyłącze na wysokości ok. 140 cm od posadzki, zakończone zaworem odcinającym
2,43		ŚLUZA F/U									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
5	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
7	WF	Wieszak na fartuchy	2								
2,44		POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta - wisząca	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
2,45		SZATNIA PERSONELU									
1	SUD4	Szafka BHP - dwudzielna	3	400x490x1800							
2,46		ŁAZIENKA PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
8	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
2,47		ŚLUZA F/U									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
5	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
7	WF	Wieszak na fartuchy	2								
2,48		STERYLIZATORNIA CZ. CZYSTA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
2	DOM1	Domofon	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1S	Krzeseło z oparciem - pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
7	LST	Lampa do pakietowania	1		0.1	230 - gniazdo					
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	RZAP	Wózek do zawieszania arkuszy papieru - ze stali nierdzewnej	1								
10	SRZG	Stół roboczy - ze stali nierdzewnej (zgrzewanie)	1								
11	SRZN	Stół roboczy - ze stali nierdzewnej (przeglądanie)	1								
12	ST4	Sterylizator przelotowy - 4 jednostki z wbudowaną wytwornicą pary	1		43	400 - wpust, z wyłącznikiem zasilania w pobliżu	woda zmiękczona 1-8 bar 1/2 cala, woda demineralizowana a 1-8 bar 1/2 cala		1 1/2" Odporny na działanie temperatury 70°C	Sprężone powietrze techniczne 6-8 bar 3/8 cala	75 mm Wentylacja mechaniczna przestrzeni serwisowej (max temp. 35°C – emisja ciepła 2900 W)+ przyłączyć do wentylacji wyciągowej sterylizatora.
13	ST5	Sterylizator przelotowy - plazmowy	1		3.4	230 - gniazdko					
14	ST6	Sterylizator przelotowy - 6 jednostek z wbudowaną wytwornicą pary	1		43	400 - wpust, z wyłącznikiem zasilania w pobliżu	woda zmiękczona 1-8 bar 1/2 cala, woda demineralizowana a 1-8 bar 1/2 cala		1 1/2" Odporny na działanie temperatury 70°C	Sprężone powietrze techniczne 6-8 bar 3/8 cala	75 mm Wentylacja mechaniczna przestrzeni serwisowej (max temp. 35°C – emisja ciepła 2900 W)+ przyłączyć do wentylacji wyciągowej sterylizatora.
15	SUSZARKA	Suszarka	1		3.5	400 - wpust, z wyłącznikiem zasilania w pobliżu					100 mm podłączenie do wentylacji wyciągowej
16	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
17	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
18	WTR	Wózek transportowy	2								
19	ZGR	Zgrzewarka do rękawów foliowych	1		0.5	230 - gniazdo					
	2,49	STERYLIZATORNIA CZ. STERYLNA									
1	DOM1	Domofon	1								
2	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
3	WTR	Wózek transportowy	2								
	2,50	WYDAWANIE									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzeseło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust,					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
						włącznik w pobliżu oświetlenia					
5	RMSN	Zamykane regały ze stali nierdzewnej	2	pod wymiar							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	K1.3	KLATKA SCHODOWA									
	3,01	KORYTARZ BRUDNY									
	3,03	POKÓJ PERSONELU									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	3	600x400x1800							
8	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,04	BRUDOWNIK									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MAC	Macerator	1		2.2	230 - gniazdo	woda zimna		kanalizacja		
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	PW	Półka wisząca	1	pod wymiar							
7	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,05	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE									
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	1	1200x600x2200							
2	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	3,06	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWAL.									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
5	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
7	WF	Wieszak na fartuchy	2								
	3,07	MYJNIA LEKARZY									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
3	LB	Lampa bakteriobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
5	UCHAB3	Umywalka chirurgiczna - trzystanowiskowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	3,08	SALA OPERACYJNA 1									
1	AN	Aparat do znieczulenia ogólnego	1		1-1.5	230 - gniazdo					
2	ECP	Laser ECP	1		0.7	230 - gniazdo					
3	FAKO	Fakoemulsyfikator	1		1	230 - gniazdo					
4	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przeplywowa	2		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
6	LOP	Lampa operacyjna sufitowa	1		0.35	230 - wpust					
7	MIK	Mikroskop operacyjny - sufitowy	1		0.5	230 - gniazdo					
8	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
9	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
10	SMOB	Mobilny stolik na sprzęt	1								
11	STOP	Stół operacyjny	1								
12	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
13	TOP	Krzesło operatora	1		0.6	230 - gniazdo					
14	USG	Usg z sondami w tym przezprzelykowe	1		1	230 - gniazdo					
15	WAN	Wózek anestezjologiczny	1								
16	WNA	Wózek narzędziowy	1								
	3,09	POMIESZCZENIE TECHNICZNE									
	3,10	ŚLUZA PACJENTÓW									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
4	L	Lustro ścienne	1								
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przeplywowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	3,11	SALA OPERACYJNA 2									
1	AN	Aparat do znieczulenia ogólnego	1		1-1.5	230 - gniazdo					
2	ECP	Laser ECP	1		0.7	230 - gniazdo					
3	FAKO	Fakoemulsyfikator	1		1	230 - gniazdo					
4	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przeplywowa	2		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
6	LOP	Lampa operacyjna sufitowa	1		0.35	230 - wpust					
7	MIK	Mikroskop operacyjny - sufitowy	1		0.5	230 - gniazdo					
8	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
9	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
10	SMOB	Mobilny stolik na sprzęt	1								
11	STOP	Stół operacyjny	1								
12	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
13	TOP	Krzesło operatora	1		0.6	230 - gniazdo					
14	USG	Usg z sondami w tym przezprzelykowe	1		1	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
15	WAN	Wózek anestezjologiczny	1								
16	WNA	Wózek narzędziowy	1								
17		Sufitowa kolumna gazów medycznych (istniejąca)	1			istniejące				istniejące	
	3,12	MYJNIA LEKARZY									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
3	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
5	UCHAB3	Umywalka chirurgiczna - trzystanowiskowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	3,13	WC PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	3,14	SALA POOPERACYJNA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
5	LSZIT	Łóżko szpitalne do intensywnej terapii	2		0.3	230 - gniazdo					
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	PGMIT	Panel przyłóżkowy do sal intensywnej terapii	2			230 - wpust,				tlen, próżnia, sprężone powietrze medyczne	
8	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
9	RESP	Respirator	2		0.2-0.3	230 - gniazdo					
10	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
11	STZ75	Stolik zabiegowy	2	750x450x850							
12	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
13	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
14	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	3,15	MAGAZYN LEKÓW									
1	CHW	Chłodziarka wysoka wolnostojąca	1	600x600x1600	0.5-0.7	230 - gniazdo					
2	RM66	Regał magazynowy - otwarty	1	600x600x2200							
	3,16	KORYTARZ CZYSTY									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
4	L	Lustro ścienne	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
6	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,17	ŚLUZA PACJENTÓW									
	3,18	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWAŁ.									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
5	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,19	POKÓJ PIELEŃNIARKI									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	3								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
9	ST88	Stolik	1	800 x 800							
10	T	Aparat telefoniczny	1			min 230 - gniazdo					
11	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0,4-0,5	230 - gniazdo					
	3,20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE									
1	RM105	Regał magazynowy - otwarty	1	1000x500x2200							
2	WPO	Wózek porządkowy	3								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	K2.3	KLATKA SCHODOWA									
	3,22	KORYTARZ									
	3,23	KORYTARZ									
1	SWW	Szafa wnękowa	1	pod wymiar							
	3,24	MAGAZYN									
	3,25	POKÓJ ŁÓŻKOWY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	FOTR	Fotel rozkładany – pokrycie zmywalne	4								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	4	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,26	ŁAZIENKA									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
3,27 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	FOTR	Fotel rozkładany – pokrycie zmywalne	4								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	4	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
3,28 POM. PORZĄDKOWE											
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta, wisząca	1	pod wymiar							
2	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3,30 ZMYWALNIA											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
4	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
6	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	ZMW	Zmywarka z wypażarką (gastronomiczna, uniwersalna o wydajności 500 naczyń na godzinę)	1		6.0-7.0	400 - gniazdo	woda zimna wg DTR		kanalizacja wg DTR		
3,31 KUCHENKA ODDZIAŁOWA											
1	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SK66	Stół kuchenny	1	600 x 600							
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
10	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	ZMSD	Zabudowa meblowa szafka dolne - stal nierdzewna	1	pod wymiar							
3,32 POKÓJ LEKARZY											
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
4	K1	Krzeseł obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ściennie	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	2	600x400x1800							
8	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania - pokrycie zmywalne	1	pod wymiar							
9	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
10	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
11	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
12	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
13	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
3,33 POKÓJ BADAŃ CIEMNY											
1	AUT	Autorefraktometr	1		0.1	230 - gniazdo					
2	B126	Biurko	2	1200x600x740							
3	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
4	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
5	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
6	K1	Krzeseł obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
7	L	Lustro ściennie	1								
8	LS	Lampa szczelinowa	3		0.02	230 - gniazdo					
9	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	2		0.25	230 - gniazdo					
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	RZ	Rzutnik optyków	2		0.08	230 - gniazdo					
12	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
13	STZ75	Stolik zabiegowy	2	750x450x850							
14	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
15	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	6								
16	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
17	UO	Unit okulistyczny	2		0.7-1	230 - gniazdo					
18	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
19	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
20	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
3,34 ŁAZIENKA PACJENTÓW											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ściennie	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
3,35 POKÓJ ŁÓŻKOWY											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	FOTR	Fotel rozkładany – pokrycie zmywalne	4								
4	L	Lustro ściennie	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
6	SZP	Szafka przyłóżkowa z drzwiami	4	550x400x860							
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
3,36 PUNKT PIELEŃNIARSKI											
1	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	LPP	Łada punktu pielęgniarstwa	1	pod wymiar							
4	SB105	Szafa biurowa	1	1000x500x1800							
5	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
6	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
7	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
3,37 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO PIELEŃNIARSKI											
1	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania - pokrycie zmywalne	1	pod wymiar							
8	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
9	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
11	WPL	Wózek do przewożenia leków	1								
12	Z	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
13	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
3,38 GABINET ZABIEG. PIELEŃNIAR.											
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	LE1	Leżanka medyczna z zasobnikiem na prześcieradła	1	1880x550x510							
8	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
9	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
10	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	1	800x500x2200							
11	STZ75	Stolik zabiegowy	1	750x450x850							
12	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
13	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
14	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
15	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
16	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
17	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
18	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
3,39 KORYTARZ											

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
	3,40	WC PERSONELU									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	3,41	BRUDOWNIK									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KB	Kosz na brudną bieliznę na stelażu	1								
4	L	Lustro ścienne	1								
5	MAC	Macerator	1		2.2	230 - gniazdo	woda zimna		kanalizacja		
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	PW	Półka wisząca	1	pod wymiar							
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	3,42	SZATNIA PACJENTÓW									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	2	pod wymiar							
2	SUB3	Szafka ubraniowa typu basenowego	16	300x490x1800							
	3,43	KORYTARZ									
	3,44	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta	1	pod wymiar							
2	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	3,45	SZATNIA MĘSKA CZ. BRUDNA									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	1	pod wymiar							
2	SUB3	Szafka ubraniowa typu basenowego	7	300x490x1800							
	3,46	ŁAZIENKA MĘSKA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KB	Kosz na brudną bieliznę na stelażu	1								
4	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	L	Lustro ścienne	1								
6	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
7	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
11	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
	3,47	SZATNIA MĘSKA CZ. CZYSTA									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	1	pod wymiar							
2	SUB3	Szafka ubraniowa typu basenowego	7	300x490x1800							
	3,48	SZATNIA DAMSKA CZ. CZYSTA									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	1	pod wymiar							
2	SUB3	Szafka ubraniowa typu basenowego	7	300x490x1800							

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
	3,49	ŁAZIENKA DAMSKA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KB	Kosz na brudną bieliznę na stoleżu	1								
4	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
5	L	Lustro ścienne	1								
6	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
7	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
8	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
9	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
10	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
11	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
	3,50	SZATNIA DAMSKA CZ. BRUDNA									
1	ŁAWKA	Ławka do szafek BHP	1	pod wymiar							
2	SUB3	Szafka ubraniowa typu basenowego	8	300x490x1800							
	3,51	POKÓJ PIELEŁGN. ODDZIAŁOWEJ									
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
5	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SB105	Szafa biurowa	2	1000x500x1800							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
11	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	3,52	POKÓJ LEKARZY									
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
4	K1	Krzesełko obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	KO	Krzesełko z oparciem - pokrycie zmywalne	2								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania - pokrycie zmywalne	1	pod wymiar							
9	SK88	Stół kuchenny	1	800x800x740							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
15	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	3,53	POKÓJ LEKARZY									

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzeseło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	SB105	Szafa biurowa	2	1000x500x1800							
5	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
6	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
7	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
3,54 ŁAZIENKA											
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
3,55 ŚLUZA PACJENTA											
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
4	L	Lustro ścienne	1								
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
3,56 MYJNIA LEKARZY											
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	3								
3	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	2								
5	UCHAB3	Umywalka chirurgiczna - trzystanowiskowa	1			bateria na fotokomórkę	woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
6	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
3,57 INSTRUMENTARIUM											
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	3	1200x600x2200							
3,58 SALA OPERACYJNA 3											
1	AN	Aparat do znieczulenia ogólnego	1		1-1.5	230 - gniazdo					
2	ECP	Laser ECP	1		0.7	230 - gniazdo					
3	FAKO	Fakoemulsyfikatory	1		1	230 - gniazdo					
4	KARD	Kardiomonitor	1		0.085	230 - gniazdo					
5	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	2		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
6	LOP	Lampa operacyjna sufitowa	1		0.35	230 - wpust					
7	MIKP	Mikroskop podlogowy	1		0.5	230 - gniazdo					
8	POW	Pojemnik na odpady medyczne - wolnostojący	1		0.25	230 - gniazdo					
9	SM85	Szafa medyczna - zamykana drzwiami	2	800x500x2200							
10	SMOB	Mobilny stolik na sprzęt	1								
11	STOP	Stół operacyjny	1								
12	TL	Taboret lekarski - pokrycie zmywalne	1								
13	TOP	Krzesło operatora	1		0.6	230 - gniazdo					
14	USG	Usg z sondami w tym przezprzełykowe	1		1	230 - gniazdo					
15	WAN	Wózek anestezyjologiczny	1								
16	WNA	Wózek narzędziowy	1								
17		Sufitowa kolumna gazów medycznych (istniejąca)	1			istniejące				istniejące	
	3,59	POM. WSTĘPNEGO MYCIA									
1	DMB	Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
2	DSB	Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią – np. łokciowy)	1								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	LB	Lampa bakterioobójcza - przepływowa	1		0.075	230 - wpust, włącznik w pobliżu oświetlenia					
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	UAB	Umywalka ceramiczna ścienna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią – np. bateria łokciowa)	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
8	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne - stal nierdzewna	1	pod wymiar							
	K1.4	KLATKA SCHODOWA									
	4,01	KORYTARZ									
	4,03	WC MĘSKI									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KR	Kratka ściekowa	1						kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PI	Pisuar	1				woda zimna		kanalizacja		
6	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
10	ZZ	Zawór ze złączką do węża	1				woda zimna				
	4,04	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	4	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	4		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	4								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	9	600x400x1800							
5	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	4	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	4		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	4								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	4		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,05	MAGAZYN									

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	1	1200x600x2200							
	4,06	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	5	600x400x1800							
5	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,07	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	4,08	POKÓJ SOCJALNY									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	4								
3	L	Lustro ścienne	1								
4	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
5	SK88	Stół kuchenny	2	800x800x740							
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
8	ZD	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
9	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
10	ZMSG	Zabudowa meblowa szafki górne	1	pod wymiar							
	4,09	WC DAMSKI									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	2								
	4,10	KORYTARZ									
	4,11	KORYTARZ									
	4,12	MAGAZYN									
1	RM126	Regał magazynowy - otwarty	5	1200x600x2200							
	4,13	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
5	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,14	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	5	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,15	POM. PORZĄDKOWE									
1	SPW	Szafa porządkowa - otwarta	1	pod wymiar							
2	WPO	Wózek porządkowy	1								
3	ZL	Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
	4,16	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	3	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	3		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	3								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	2	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	3	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	3		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	3								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	3		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,17	KORYTARZ									
	K2.4	KLATKA SCHODOWA									
	4,19	KORYTARZ									
1	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
2	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
3	XER2	Ksero	1		1.5 Kw	230 - gniazdo					
	4,20	SEKRETARIAT									
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	BW	Biurko narożne	1	pod wymiar							
3	CHP6	Chłodziarka podblatowa do zabudowy	1	600x600x820	0.2-0.3	230 - gniazdo					
4	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
5	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
6	DW	Dystrybutor woda ciepła/zimna (woda uzupełniana z butli)	1		1	230 - gniazdo					
7	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	3								
8	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
9	L	Lustro ścienne	1								
10	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
11	SB84	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	3	800x400x1800							
12	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
13	SO	Stolik okolicznościowy	1								
14	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
15	UZ	Umywalka ceramiczna w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
16	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
17	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
18	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
19	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
	4,21	GABINET PROFESORA									
1	BN	Biurko narożne	1	pod wymiar							
2	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	1								
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	SBW	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	1	pod wymiar							
5	SF	Sofa - pokrycie zmywalne	1								
6	SO	Stolik okolicznościowy	1								
7	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,22	ŁAZIENKA									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
9	WŁ	Wieszak ubraniowy - łazienkowy	1								
	4,23	KORYTARZ									
	4,25	POKÓJ XERO									
1	SB105	Szafa biurowa	2	1000x500x1800							
2	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
3	XER2	Ksero	1		1.5 Kw	230 - gniazdo					
	4,26	SCHOWEK									
	4,27	WC									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	L	Lustro ścienne	1								
3	MU	Miska ustępowa	2				woda zimna		kanalizacja		
4	PP	Podajnik papieru toaletowego	2								
5	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
6	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
7	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	3								
	4,28	ŁAZIENKA									
1	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
2	KN	Kabina prysznicowa	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
3	L	Lustro ścienne	1								
4	MU	Miska ustępowa	1				woda zimna		kanalizacja		
5	PP	Podajnik papieru toaletowego	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
8	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
	4,29	POKÓJ LEKARZY									
1	BL	Biurko/blat	1	pod wymiar							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	2	600x400x1800							
8	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
9	SFR	Sofa rozkładana z funkcją spania - pokrycie zmywalne	1	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,30	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
5	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,31	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
5	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
7	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
8	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
9	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
	4,32	POKÓJ BIUROWY									
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,33 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,34 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	6	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,35 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	Z	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
15	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,36 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	4	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	3		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	4								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	9	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	3	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	4		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	4								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	4		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,37 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	2	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	4	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,38 POKÓJ BIUROWY											
1	B168	Biurko	4	1600x800x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	4		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	4								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
5	L	Lustro ścienne	1								
6	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
7	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	5	600x400x1800							
8	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	4	pod wymiar							
10	T	Aparat telefoniczny	4		min	230 - gniazdo					
11	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
12	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
13	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	4								
14	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	4		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,39 GABINET											
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	3								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	3	600x400x1800							
6	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
7	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
8	SO	Stolik okolicznościowy	1								
9	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
10	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
11	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,40 SEKRETARIAT											
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	2	600x400x1800							
6	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
7	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
8	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
9	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
10	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,41 GABINET											
1	B168	Biurko	1	1600x800x740							
2	DR	Drukarka	1		0.5	230 - gniazdo					
3	FO	Fotelik z oparciem – pokrycie zmywalne	3								
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
5	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	3	600x400x1800							
6	SB66	Szafa zamykana drzwiami	1	600x600x2200							
7	SDR	Szafka pod drukarkę	1	pod wymiar							
8	SO	Stolik okolicznościowy	1								
9	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
10	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
11	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,42 BIBLIOTEKA											
1	B126	Biurko	1	1200x600x740							
2	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								

L.p.	Symbol	Nazwa	Liczba sztuk	Wymiar	Moc [kW]	Zasilanie	Woda zimna	Woda ciepła	Kanalizacja	Gazy medyczne	Inne instalacje
3	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	10								
4	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	13	600x400x1800							
5	SK88	Stół	6	800x800x740							
6	T	Aparat telefoniczny	1		min	230 - gniazdo					
7	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
8	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	3		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,43 SALA WYKŁADOWA											
1	EK	Ekran do projektora	1								
2	FOW	Fotel do sali konferencyjnej	30								
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	1								
4	RZK	Rzutnik multimedialny	1		0.35	230 - gniazdo					
5	SWY	Biurko	1	pod wymiar							
6	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	1								
7	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	1		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,44 POKÓJ STUDENTÓW											
1	B126	Biurko	2	1200x600x740							
2	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
3	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	2								
4	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	3								
5	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	6	600x400x1800							
6	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
7	SK88	Stół kuchenny	1	800x800x740							
8	T	Aparat telefoniczny	2		min	230 - gniazdo					
9	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	2								
10	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	2		0.4-0.5	230 - gniazdo					
4,45 POKÓJ STUDENTÓW											
1	B126	Biurko	3	1200x600x740							
2	DM	Dozownik mydła w płynie	1								
3	DR	Drukarka	2		0.5	230 - gniazdo					
4	K1	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne	3								
5	KO	Krzesło z oparciem - pokrycie zmywalne	8								
6	L	Lustro ścienne	1								
7	PR	Podajnik ręczników papierowych	1								
8	SB64	Szafa biurowa - zamykana drzwiami	6	600x400x1800							
9	SDR	Szafka pod drukarkę	2	pod wymiar							
10	SK88	Stół kuchenny	2	800x800x740							
11	T	Aparat telefoniczny	3		min	230 - gniazdo					
12	U	Umywalka ceramiczna ścienna	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
13	W	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady komunalne	1								
14	WB	Wiadro pedałowe z wkładem foliowym na odpady biurowe	3								
15	ZK	Zestaw komputerowy PC z monitorem	3		0.4-0.5	230 - gniazdo					
16	ZMSD	Zabudowa meblowa szafki dolne	1	pod wymiar							
17	ZMSG	Zabudowa meblowa szafki górne	1	pod wymiar							
18	ZO	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora z ociekaczem w zabudowie	1				woda zimna	woda ciepła	kanalizacja		
4,46 MAGAZYN											
1	RM106	Regał magazynowy - otwarty	1	1000x600x2200							
2	RM126	Regał magazynowy - otwarty	1	1200x600x2200							

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja zawiera projekt technologii medycznej obejmujący remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku po dawnym, zlikwidowanym Szpitalu Dziecięcym na potrzeby czasowej zmiany lokalizacji SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie na czas remontu obiektu przy ul. Józefa Sierakowskiego.

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Rysunki w skali - 1:50 | szt. 5 |
| 2. Opis stron | szt. 90 |

autor projektu technologicznego

inż. arch. Kamil Romanowski